

Ogłoszenie nr 374784 - 2016 z dnia 2016-12-28 r.



**Chojna: Likwidacja studni głębinowej Nr 8 wraz z wykonaniem nowej studni głębinowej zastępczej Nr 8A na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych „Barwicka” w Chojnie przy ul. Barwickiej 1**  
**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Nazwa projektu lub programu**

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak

**Numer ogłoszenia:** 342354-2016

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego**  
nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**  
nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających**  
nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**  
nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 81241652200000, ul. ul. Słowiańska 1, 74500 Chojna, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 914141644, faks 914 141 881, e-mail pukchojnadc@o2.pl  
Adres strony internetowej (URL): [www.pukchojna.pl](http://www.pukchojna.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Podmiot prawa publicznego

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Likwidacja studni głębinowej Nr 8 wraz z wykonaniem nowej studni głębinowej zastępczej Nr 8A na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych „Barwicka” w Chojnie przy ul. Barwickiej 1

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

ZP/DW/01/2016

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia jest „Likwidacja studni głębinowej Nr 8 wraz z wykonaniem nowej studni głębinowej zastępczej Nr 8A na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych „Barwicka” w Chojnie przy ul. Barwickiej 1”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje także opracowanie dokumentacji powykonawczej. 3. Zakres prac obejmuje: 1) Likwidację studni Nr 8 – zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych, Decyzja Nr 29/XIII-OŚ/15 Starosty Gryfińskiego z dnia 27 marca 2015 r. na likwidację studni głębinowej Nr 8 na terenie ujęcia wód podziemnych „Barwicka” w m. Chojna zachowując n/w warunki: a) studnia głębinowa Nr 8 do likwidacji zlokalizowana jest na dz. o nr 210, obr. 6 w m. Chojna. b) likwidacja studni nastąpi poprzez podjęcie próby usunięcia rur okładzinowych i kolumny filtrowej z wypełnieniem otworu odtwarzającym w przybliżeniu profil geologiczny oraz usunięciu obudowy studziennej wraz z całym wyposażeniem oraz uzupełnieniem wykopu po obudowie gliną pylastą, c) w przypadku pozostawienia rur okładzinowych, ostatni 0,5m odcinek zarurowania należy wypełnić betonem, d) współrzędne geograficzne lokalizacji urządzeń wodnych – likwidowanej studni Nr 8: N 52o57'11,88", E 14o26'21,34". 2) Montaż nowej studni Nr 8A – zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych, Decyzja Nr 29/XIII-OŚ/15 8 Starosty Gryfińskiego z dnia 27 marca 2015 r. na wykonanie nowej studni głębinowej Nr 8A na terenie ujęcia wód podziemnych „Barwicka” w m. Chojna zachowując n/w warunki: a) wykonanie studni głębinowej Nr 8A zlokalizowanej na dz. o nr 210, obr. Chojna 6, gm. Chojna, b) studnia Nr 8A o głębokości 92 m o konstrukcji filtra składającej się z rury nadfiltrowej PVC  $\phi$  315 mm i długości 60 m, filtra siatkowego PVC  $\phi$  315 mm i długości 30 m, rury podfiltrowej PVC  $\phi$  298 mm i długości 2 m, c) studnię Nr 8A należy wyposażyć w naziemną obudowę studzienną typu Lange wykonaną z laminatu poliestrowo-szklanego, d) podstawa obudowy studni o wym. długość 1,66 m, szerokość 1,10 m i grubości 0,10 m, e) pokrywa obudowy studni o wym.: długość 1,34 m, szerokość 0,80 m, f) urządzenia studni umieszczone w obudowie stanowią: wlot powietrza, kominiek wentylacyjny, głowica studni z orurowaniem, manometr, wodomierz prosty (Kątowy MK lub równorzędny), przepustnica zwrotna, skrzynka elektryczna, rura tłoczna pompy głębinowej, rura osłonowa studni, rura do pomiaru poziomu wody w studni, rura czujnika pompy głębinowej lub innego urządzenia, g) podejście rurociągu wodociągowego, h) współrzędne geograficzne lokalizacji urządzeń wodnych studni Nr 8A: N 52o57'12,07", E 14o26'21,42". 4. Wydajność eksploatacyjna nowej studni głębinowej Nr 8A wynosi 146m<sup>3</sup>/h. 5. Planowana inwestycja nie znajduje się w granicach obszaru Natura 2000. 6. Wydajność SUW „Barwicka” Q<sub>max</sub>. D-960m<sup>3</sup>/h, Q<sub>max</sub>. H=89m<sup>3</sup>/h. 7. Szczegółowy zakres prac określony został w: 1) Operacie Wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych – likwidację obudów studni Nr 5A i Nr 8 oraz wykonanie nowych obudów studni zastępczych nr 5B i nr 8A na terenie ujęcia komunalnego „Barwicka” w Chojnie autorstwa mgr inż. Pawła Molendy ze stycznia 2015 r., stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ, 2) Projekcie budowlanym – likwidacja studni nr 5A i 8, montaż nowych studni nr 5B i 8A dz. o nr: 210, obr. 6 m. Chojna, ul. Barwicka Teren Ujęcia wód „Barwicka”, stanowiący załącznik Nr 6 do SIWZ.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:****Zamówienie podzielone jest na części:**

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45255110-3

**SEKCJA III: PROCEDURA****III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów****III.3) Informacje dodatkowe:****SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2016****IV.2 Całkowita wartość zamówienia****Wartość bez VAT199187****Waluta PLN****IV.3) INFORMACJE O OFERTACH****Liczba otrzymanych ofert 2**

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1**

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Centrum Recyklingu, Transportu i Górnictwa Sp. z o.o., studnie@studnie.org.pl, al. T.

Kościuszki 80/82, 90-437, Łódź, kraj/woj. łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 245000,01

Oferta z najniższą ceną/kosztem 178719,00

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 245000,01

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona

podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.